

PŘEHLED PŘÍSTROJŮ

Označ.	Druh	Typové údaje	Poznámka	ks
	vypínač	01		
	vypínač	05		
	vypínač	07		
	vypínač	06		
	tlačítko tahové signální	FAP		
	domovní dvojzásuvka	16A/230V		
	domovní dvojzásuvka	16A/230V S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU		
	SPORÁKOVÝ SPÍNAČ	25A/400V		
HA1	elektrický zvonek	8V VÝVOD Z PODLAHY S REZERVOU 1.5M		
EL1-3	svítidla popsána v TZ			

Rozvodná soustava: 3NPE 50Hz,400V/TN-S
Rozvodná soustava: 1NPE 50Hz,230V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle STN 33 2000-4-41ed.2 Z1 a dalších

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:
ochrana izolací
ochrana kryty nebo překážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
proudovým chráničem dle přílohy NM4

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 Z1: normální

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41.ed.2 Z1 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:
neoznačené: odpovídající prostorám normálním

Označování el.přístrojů a spotřebičů

2xEL 4-12a
- počet
- druh dle tabulby
- typ dle tabulby
- obvod rozváděče
- část obvodu samostatně ovládáná

Vypracoval	Ing. M. KOTAS		Ing.Michael KOTAS TESLOVA 2B Ostrava ičo.14567105 tel.737417019
Kontroloval	Ing. M. KOTAS		
INVESTOR	Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p.o. Dr.Ed.Beneše 586/7, 748 01 Hlučín		
Stavba	**GYMNÁZIUM J. KAINARA, HLUČÍN, P.O.** **-REKONSTRUKCE LABORATOŘÍ BIOLOGIE A CHEMIE**		Zakázka 010517 Stupeň DPS Datum X.2017 Měřítko 1:50 f A4 4 Seznam D-01
Objekt	k.ú. Hlučín [639711], ul. Dr.Ed.Beneše 586/7, parc. č. 268		
Název	ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ		
Obsah	PŮDORYS 3.NP		Archivní číslo D.1.4.-03