

| PŘEHLED PŘÍSTROJŮ |                          |                                |          |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|
| Označ.            | Druh                     | Typové údaje                   | Poznámka |
| ♂                 | vypínač                  | 01                             | ks       |
| ♀                 | vypínač                  | 05                             |          |
| ⚡                 | vypínač                  | 07                             |          |
| ♂                 | vypínač                  | 06                             |          |
| ⚡                 | tlačítko tahové signální | FAP                            |          |
| ⚡                 | domovní dvojžesuvko      | 16A/230V                       |          |
| ⚡                 | domovní dvojžesuvko      | 16A/230V S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU |          |
| ⚡                 | SPORÁKOVÝ SPÍNAČ         | 25A/400V                       |          |
| HA1               | elektrický zvonek        | 8V                             |          |
| EL1-3             | svítidla popšná v TZ     |                                |          |

Rozvodná soustava: 3NPE 50Hz,400V/TN-S  
Rozvodná soustava: 1NPE 50Hz,230V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle STN 33 2000-4-41ed.2 Z1 a dalších

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana krytů nebo překážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:


proudovým chráničem dle přílohy NM4

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 Z1: normální

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41.ed.2 Z1 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené: odpovídající prostorům normálním

Označování el.přístrojů a spotřebičů



|             |  |                          |
|-------------|--|--------------------------|
| Vypracoval  | Ing. M. KOTAS  |                          |
| Kontroloval | Ing. M. KOTAS  |                          |
| INVESTOR    | Gymnázium Josefa Kainara, Hučín, p.o. Dr. E. Beneš 986/7, 748 01 Hučín |                          |
| Stavba      | GYMNÁZIUM J. KAINARA, HUČÍN, P.O.                                      | Zakázka 010517           |
| Objekt      | -REKONSTRUKCE LABORATOŘÍ BIOLOGIE A CHEMIE                             | Stupeň DPS               |
| Název       | k.ú. Hučín (639711), ul. Dr. E. Beneš 986/7, parc. č. 298              | Datum X.2017             |
|             | ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ  | Měřičko 150              |
|             |  | fA4 4                    |
|             |  | Seznam D-01              |
| Obsah       | PŮDORYS 2.NP   | Archivní číslo D.1.4.-02 |